

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

**юридический адрес:**

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013  
**телефон:** (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

**e-mail:** pochinok.fguz@yandex.ru

**ОКПО** 75415569, **ОГРН** 1056758325766

**ИНН/КПП** 6730056159/673001001

**Адрес местонахождения:**

Смоленская область, г. Починок, ул.Твардовского, д. 8

Федеральная служба по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001150.09.05  
от 07.09.2005г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 873 П от 24 июня 2019 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** \_Администрация Александровского сельского поселения  
Монастырщинского района Смоленской области

**2. Юридический адрес:** Смоленская область, Монастырщинский район, д.Слобода

**3. Наименование образца (пробы):** Вода подземного источника централизованного водоснабжения

**4. Место отбора:** \_Администрация Александровского сельского поселения Монастырщинского района  
Смоленской области, Смоленская область, Монастырщинский район, д.Слобода, Артскважина д.Слобода

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 20.06.2019 13:45

Ф.И.О., должность: Винокурова В. А., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.06.2019 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2273 от 10.06.2019  
отбор пробы проводился в присутствии директора МУП "Коммунальник" Андреевкова А.Д.  
вес пробы-0,5л, упаковка- пластиковая

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов  
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

**8. Код образца (пробы):** 1.19.873 П

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

РД.52.24.395-2017 Жесткость воды. Методика выполнения измерений титриметрическим методом с трилоном Б

**10. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

**11. Место осуществления деятельности:** 216450, Россия, Смоленская область, Починковский район, город Починок, ул.  
Твардовского, д.8

**12. Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 20.06.2019 15:30 Регистрационный номер пробы в журнале 873 дата начала испытаний 20.06.2019 15:30 дата выдачи результата 24.06.2019 09:58					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	30,1±4,5	не более 50	РД.52.24.395-2017

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Вдовенкова Т. В., помощник врача эпидемиолога

Заместитель Руководителя ИЛЦ

Савченкова К.А.

