

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Твардовского, д.8

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 420-П от 22.10.2019года

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований питьевой
воды

Заявитель: Администрация Александровского сельского поселения Монастырщинского
района Смоленской области

Юридический адрес: Смоленская обл., Монастырщинский д район, д. Слобода

Фактический адрес: Смоленская обл., Хиславичский район, д. Слобода

Основание для проведения экспертизы: по договору №3312 от 4.10.2019года

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1612П от
18.10.2019года

Установлено: исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 18.10.2019года из
артскважины Александровского сельского поселения по адресу: Смоленская область,
Монастырщинский район, д. Носково, по исследуемым санитарно-гигиеническим
показателям жесткости (жесткость по результатам испытаний 9,2 мг-
экв\дм³, величина допустимого уровня не более 7 мг-экв\дм³) не соответствует
гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества», по остальным санитарно-гигиеническим исследованиям на основании
гл.4 ст 23 п.4 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011года качество
холодной питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям
(ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 18.10.2019года из
артскважины Александровского сельского поселения по адресу: Смоленская область,
Монастырщинский район, д. Носково, по исследуемым санитарно-гигиеническим
показателям жесткости (жесткость по результатам испытаний 9,2 мг-
экв\дм³, величина допустимого уровня не более 7 мг-экв\дм³) не соответствует
гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по остальным санитарно-гигиеническим исследованиям на основании гл.4 ст 23 п.4 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011года качество холодной питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» , ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Главный врач



Ляпишев Д.Н.